

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

 Délégation Départementale des
Pyrénées-Atlantiques

 Pôle Santé Publique et Santé Environnementale
Service Santé Environnement

Destinataires

 MONSIEUR LE PRESIDENT - SYNDICAT DE GRECHEZ (accueil@syndicat-grechez.fr)

 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE OZENX-MONTESTRUCQ (commune-dozenx-montestrucq@wanadoo.fr)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SYNDICAT DE GRECHEZ

Prélèvement	00197819	Commune	OZENX-MONTESTRUCQ
Unité de gestion	0157 SYNDICAT DE GRECHEZ	Prélevé le :	mardi 07 septembre 2021 à 15h00
Installation	UDI 000466 SYNDICAT DE GRECHEZ	par :	CLEMENT LABARRERE (LABORATOIRE)
Point de surveillance	0000000929 BOURG D'OZENX	Motif :	Contrôle sanitaire
Localisation exacte	MAIRIE	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DES PYRENNÉES - Site de LAGOR 6401

Type de l'analyse : MTX

Code SISE de l'analyse : 00197769

Référence laboratoire : 858430

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Cuivre	0,0559 mg/L	2	1	
Nickel	<1 µg/L	20		
Plomb	4,84 µg/L	10		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00197819)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Pau le 10 septembre 2021

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires



Patrick BONILLA